Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Плесецкая ремонтно-эксплуатационная служба					
119 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (Респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ПРЭС	Выполняется постоянно.
Архангельская ремонтно-эксплуатационная служба					
129 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (Респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	АРЭС	Выполняется постоянно.
Котласская ремонтно-эксплуатационная служба					
133 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагре-	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	КРЭС	Выполняется постоянно.

1	2	3	4	5	6
	гатов. 3. Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (Респираторы)				
Яренская ремонтно-эксплуатационная служба					
141 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (Респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ярэс	Выполняется постоянно
Урдомской ремонтно-эксплуатационный участок					
146 Электрогазосварщик 6 разряда	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Учитывая вредные условия труда, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (Респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно.	УРЭУ	Выполняется постоянно

Дата составления: 31.10.2019 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора - главный инженер		Кипуров Андрей Иванович	04.12.2019г.
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	Иконникова Наталья Валерьевна (ФИО)	22.11.2019 г. (дата)
Начальник Группы по работе с персоналом (должность)	(подпись)	Межохова Елена Валерьевна (ФИО)	28.11.2019 г. (дата)
Начальник Группы промышленной безопасности, охраны труда и экологии (должность)	(подпись)	Кузнецова Ольга Валерьевна (ФИО)	26.11.2019 г. (дата)
Заместитель начальника Отдела формирования инвестиций, уполномоченный представитель работников (должность)	(подпись)	Соснин Игорь Александрович (ФИО)	02.12.2019 г. (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3232 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	Кучеренко Татьяна Александровна (ФИО)	31.10.2019 г. (дата)